



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 13/01-A003-Z1

Version 3.de

Prüfung im Hinblick auf DIN EN 16361 : 2013-12 „Kraftbetätigte Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Türsysteme, mit Ausnahme von Drehflügeltüren, ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und Rauchdichtheit – Deutsche Fassung EN 16361 : 2013“

Antragsteller TORMAX Landert Motoren AG
 Unterweg 14
 8180 Bülach-Zürich
 Schweiz

Bauart Ein- oder zweiflügelige Automatikschiebetür mit oder ohne Seitenteile aus thermisch getrennten Aluminiumverbundprofilen, mit Isolierverglasung

Produktbezeichnung **Schiebetürsystem LR 32THERM**

Maße Blendrahmen (B x H): bis zu 4500 mm x 2950 mm

Beschläge Elektromech. TORMAX-Schiebetürantriebe 2101, 2201, 2202, 2301, 2302, 2401

Dichtungen 1-lippige Mitteldichtung, Bürstendichtung, Seitenabschlußdichtung, Silikon

Verglasung a) 5 ESG / 22 SZR / 5 ESG; b) 10,76 VSG / 12 SZR / 10,76 VSG

Klassifizierung gemäß Prüfbericht Nr. 13/01-A003-B1 vom 14.11.2013

	DIN EN 1026	Luftdurchlässigkeit	Klasse PPD2
	DIN EN 1027	Schlagregendichtheit Sprühverfahren A (ungeschützt)	Klasse E300
	DIN EN 12211	Widerstand gegen Windlast Verglasung a)	Klasse PPD400; A
	DIN EN 12211	Widerstand gegen Windlast Verglasung b)	Klasse PPD920; A
	DIN EN 12211	Widerstand gegen Windlast Verglasung b)	Klasse PPD620; B
	DIN EN 12211	Widerstand gegen Windlast Verglasung b)	Klasse PPD400; C
	DIN EN 16005	Dauerfunktion bis 129 kg je Scheibe	Klasse PPD>1.000.000

Gültigkeit Laufzeit der o. g. Namen


 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 14.11.2013


 M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Eric Winter
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 pHG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr.156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
 Landesbauordnung
 BAY 33
 Notified Body
 No. 1644